

ผนวก ก

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอะไหล่และพลังงานไฟฟ้าภายนอกอาคาร

๑. วัตถุประสงค์ การทำอากาศยานอุ้ต๊ะเกา มีความประสงค์จะซื้ออะไหล่และพลังงานไฟฟ้าภายนอกอาคาร จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างในการทำอากาศยานอุ้ต๊ะเกา

๒. รายการและจำนวน

๒.๑ หลอดไฮเพรสเซอร์โซเดียม ๑,๐๐๐ วัตต์ ๒๒๐ โวลท์ ขั้ว e40	จำนวน ๓๐ หลอด
๒.๒ บัลลาสต์ ๑,๐๐๐ วัตต์ ๒๒๐ โวลท์ สำหรับหลอด HDI	จำนวน ๑๐ อัน
๒.๓ หัวจุดหลอด (Ignitor for HID) ๖๐๐-๑,๐๐๐ วัตต์ ๒๒๐ โวลท์	จำนวน ๓๐ อัน
๒.๔ แมกเนติก คอนแทรกแทกเตอร์ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ ๓ Pole	จำนวน ๒๐ อัน
๒.๕ สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาด ๕๐ แอมป์ ๓ Pole	จำนวน ๕ อัน
๒.๖ สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาด ๓๐ แอมป์ ๒ Pole	จำนวน ๑๐ อัน
๒.๗ สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาด ๑๕ แอมป์ ๒ Pole	จำนวน ๕ อัน
๒.๘ ทางปลาทองแดง CL16	จำนวน ๒๐ อัน
๒.๙ ทางปลาทองแดง CL25	จำนวน ๓๐ อัน
๒.๑๐ ทางปลาอลูมิเนียม ๒ รู ขนาด ๗๐ ตร.มม.	จำนวน ๒๐ อัน
๒.๑๑ หลอดต่อสายไฟชนิดบีบ รับแรงดึง อลูมิเนียม ขนาด ๗๐ ตร.มม.	จำนวน ๑๐ อัน
๒.๑๒ ฟรีฟอร์มรัดสายไฟแบบมีฉนวน ขนาด ๗๐ ตร.มม.	จำนวน ๒๐ อัน
๒.๑๓ ฟรีฟอร์มรัดสายไฟแบบมีฉนวน ขนาด ๓๕ ตร.มม.	จำนวน ๓๐ อัน
๒.๑๔ ฟรีฟอร์มรัดสายไฟแบบมีฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม.	จำนวน ๒๐ อัน
๒.๑๕ สายไฟ THW-A ขนาด ๒๕ ตร.มม. (บรรจุฉนวน ๑๐๐ เมตร)	จำนวน ๖ ม้วน
๒.๑๖ สายไฟ THW-A ขนาด ๓๕ ตร.มม. (บรรจุฉนวน ๑๐๐ เมตร)	จำนวน ๕ ม้วน
๒.๑๗ สายไฟ THW-A ขนาด ๗๐ ตร.มม. (บรรจุฉนวน ๑๐๐ เมตร)	จำนวน ๔ ม้วน
๒.๑๘ สายไฟ THW ขนาด ๑๐ ตร.มม. (บรรจุฉนวน ๑๐๐ เมตร)	จำนวน ๓ ม้วน
๒.๑๙ สายไฟ THW ขนาด ๑๖ ตร.มม. (บรรจุฉนวน ๑๐๐ เมตร)	จำนวน ๒ ม้วน
๒.๒๐ สายไฟ THW ขนาด ๒๕ ตร.มม. (บรรจุฉนวน ๑๐๐ เมตร)	จำนวน ๑ ม้วน
๒.๒๑ สวิทช์อัตโนมัติแสงแดด ขนาด ๖๐๐ วัตต์ ๒๒๐ โวลท์	จำนวน ๑๕ อัน
๒.๒๒ Drop out fuse cutout ขนาด 27 kV. 100 A. 12 kA.	จำนวน ๑๐ อัน
๒.๒๓ Drop out fuse cutout ขนาด 27 kV. 200 A. 12 kA.	จำนวน ๕ อัน
๒.๒๔ Lighting Arrester ขนาด 24 kV. 10 kA.	จำนวน ๑๕ อัน
๒.๒๕ Fuse link type k ขนาด 27 kV. 200 A.	จำนวน ๖ อัน
๒.๒๖ Fuse link type k ขนาด 27 kV. 100 A.	จำนวน ๒๐ อัน
๒.๒๗ Fuse link type k ขนาด 27 kV. 40 A.	จำนวน ๒๐ อัน
๒.๒๘ Fuse link type k ขนาด 27 kV. 20 A.	จำนวน ๒๐ อัน

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ มีคุณภาพดีและคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ตัวอย่างของทางราชการ

๓.๒ รายการที่ ๑ เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.๒๓๖-๒๕๓๓ มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑ หรือ มอก.๙๕๖-๒๕๕๗

๓.๓ รายการที่ ๒ เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.๑๙๕๕-๒๕๔๒ มอก.๒๓-๒๕๔๘ หรือ มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑

๓.๔ รายการที่ ๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ตราอักษร Philips, Osram, Gata หรือ Veto

๓.๕ รายการที่ ๔-๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ตราอักษร ABB, Mitsubishi, Square D, หรือ Schneider

๓.๖ รายการที่ ๘-๑๔, ๒๑-๒๘ เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓.๗ รายการที่ ๑๕-๑๗ เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.๒๙๓-๒๕๔๑

๓.๘ รายการที่ ๑๘-๒๐ เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.๑๑-๒๕๓๓

๔. เงื่อนไขและข้อกำหนด

๔.๑ เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ได้อ้างไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในข้อตกลงกับทางราชการ

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ น.ต. 

(ศรชัย ยศวินเดชา)

เจ้าหน้าที่/หน.พัสดุ กทบ.กทภ.

๓ ม.ค.๖๒